

Kolno, 21.04.2020

Znak pisma: 271.5.2020

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.:
„Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej
w Gminie Kolno”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje
o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmieni treść § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy. Po średniku dopisuje się:
"Zamawiający zastrzega, aby inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza została
wykonana ze wskazaniem elementów małej architektury wbudowanej w plac zabaw
będący przedmiotem postępowania".

Zapytania do treści siwz:

1. Czy dopuszczą Państwo w zestawie zabawowym wykonanie daszków, ścianki wspinaczkowej, paneli zabawowych i edukacyjnych oraz inne elementy dekoracyjne, podesty z płyt HDPE (podest antypoślizgowa płyta HDPE) o grubości 15 mm zamiast z polietylenu niskiej gęstości LDPE?
2. Prosimy o ograniczenie zakresu dysponowania robotnikami wykwalifikowanymi do liczby 3, dotyczy warunków uczestniczenia w postępowaniu (zapis SIWZ - punkt nr V, ppkt nr 3 - zdolność techniczna lub zawodowa).
3. W opisie technicznym zagospodarowania terenu zaprojektowano montaż ławki z kompletem pedałów na nawierzchni piaskowej, która zostaje ograniczona obrzeżem plastikowym. Proszę o ujęcie w obmiarze ilości obrzeża, podsypki piaskowej pod to urządzenie.
4. Proszę o sprecyzowanie modelu obrzeża plastikowego.

Odpowiedzi:

Ad 1 Wszelkie użyte typy urządzeń w dokumentacji są przykładowe z możliwością zastosowania innych, równoważnych o tych samych lub lepszych parametrach, ponadto wszystkie urządzenia i elementy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Ad 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku dotyczącego dysponowania

robotnikami wykwalifikowanymi w liczbie 3.

Ad 3 W kosztorysie ofertowym należy przyjąć podsypkę w ilości 24,8m², obrzeże w ilości 14,10mb.

Ad 4 W kosztorysie ofertowym należy przyjąć obrzeże ogrodowe faliste z PVC trawnikowe – rozdzielające trawnik od strefy bezpiecznej.

Z poważaniem
Wójt Gminy Kolno
Piotr Szulc