



Gmina Kolno

11-311 Kolno 33

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 7393841578

REGON 510743172

e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl

<http://bip.kolno-gmina.pl>

Kolno, 19-07-2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **BGK.271.1.2.2024.**

Nazwa zadania: **BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SAMŁAWKACH.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Prosimy o informacje czy mamy wycenić generator prądotwórczy.

PFU nie przewiduje generatora prądotwórczego, a generator dwutlenku chloru i ten należy wycenić.

2. Prosimy o załączenie badań geologicznych.

Wykonanie badań geologicznych jest po stronie Wykonawcy na etapie projektowania.

3. Prosimy o załączenie mapy działki na której będzie inwestycja oraz proponowanego rozmieszczenie obiektów (PZT).

Rozmieszczenie obiektów SUW w Samławkach zostanie ustalone na etapie projektowania.

4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksponent SUW.

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksponent SUW.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Wójt Gminy Kolno
/-/ Mariusz Wrona

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy