

Pytania i odpowiedzi 3

1. W nawiązaniu do zapisów ST-09 p. 5.1.12. – „Podczas przygotowania oferty techniczno-cenowej na montaż branży AKPiA należy w cenie urządzeń pomiarowych uwzględnić koszty eksploatacji tych urządzeń (odczynniki, niezbędny autoryzowany serwis) przez okres trwania udzielonej gwarancji”, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma ująć w ofercie koszty przyjazdów serwisowych autoryzowanego serwisu przez cały okres gwarancji.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

2. W nawiązaniu do zapisów ST-11 p. 1.5. „Wykonawca przed wywozem osadu odwodnionego na miejsce składowania przedstawi umowę w zakresie odbioru osadu na czas trwania rozruchu oczyszczalni”, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma odbierać osady z oczyszczalni w czasie rozruchu. Czy istnieje możliwość składowania i deponowania ich na oczyszczalni?

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe. Dopuszcza się możliwość składowania i deponowania osadów odwodnionych na terenie oczyszczalni na czas jej rozruchu z zachowaniem odpowiedniego zabezpieczenia tych odpadów i odpowiednich zasad ich deponowania, niemniej jednak po zakończeniu dokonywania rozruchu wykonawca zobowiązany jest te odpady usunąć i zutylizować na co przedłoży stosowne dokumenty zamawiającemu.

3. Prosimy o informacje kto ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych podczas rozruchu oczyszczalni.

Odp.

Koszty materiałów eksploatacyjnych podczas rozruchu ponosi Wykonawca.

4. Prosimy o informację czy dostawa sprzętu i wyposażenia ujętego w ST-11 p. 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.2.1., 5.2.2., wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Odp.

Tak, stanowi to element rozruchu oczyszczalni.



UR WÓJTA
Krzysztof Natęcz
ZASTĘPCA WÓJTA