

ZAKŁAD BUDŻETOWY
ZWIĄZKU GMIN
„EKOWOD”
w Markajmach z siedzibą w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 30
tel./fax 89 764 20 26
NIP 743 15 85 351 REGON 510835000

Bartoszyce, dnia 07-07-2016 r.

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno -
Usługowo-Handlowe Proxima**
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

Znak: KZB.430.1.899.7.2016

WARUNKI TECHNICZNE

podłączenia, w miejscowości Lutry gm. Kolno, działki Nr 223/2,
do sieci wodociągu publicznego Lutry

1. Miejsce przyłączenia: sieć wodociągowa PCV Ø 160 mm, która przebiega na dz. Nr 301. **Uwaga!** Przed przystąpieniem do prac projektowo-wykonawczych, należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli działek przez które będzie przebiegał wodociąg.
2. Sposób włączenia: trójnik z zasuwą i kompletną obudową, skrzynką żeliwną oraz trwałym oznakowaniem – tabliczką miejsca jej wbudowania.
3. Średnica i materiały: rura PE Ø 110 mm ułożona na głębokości 1,7 m, do wysokości drogi wojewódzkiej Lutry-Reszel (dz.nr 231) i zakończona hydrantem p.poż. Przyłączy do przedmiotowej dz.nr 223/2, rurą PE Ø 40 mm, włączenie 2,0 m przed hydrantem p.poż. nawiertką z zasuwą i kompletną obudową oraz tabliczką miejsca jej wbudowania. Przejście pod drogami wykonać w stalowych rurach ochronnych.
4. Sposób i miejsce pomiaru: wodomierz Ø 15 mm, zainstalować w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarznięciem oraz osobami nieupoważnionymi. W przypadku poboru wody na cele budowy lub sezonowego korzystania z wodociągu, wodomierz umieścić w studni wodomierzowej.
5. Kanalizacja sanitarna: ze względu, iż w miejscowości Lutry (w zabudowie kolonijnej), nie ma kanalizacji sanitarnej - sieciowej, w przypadku zabudowy działki, należy wykonać szczelny zbiornik bezodpływowy / tzw. szambo/ lub wybudować przydomową ekologiczną oczyszczalnię ścieków.
6. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z dostawcą wody pod względem wydanych warunków technicznych 1 egzemplarz projektu pozostaje u dostawcy wody.
7. Warunkiem przyjęcia przyłącza wodociągowego na stan dostawcy wody będzie dokonanie odbioru technicznego oraz dostarczenie po wykonawczej mapy geodezyjnej, którą inwestor winien zlecić służbom geodezyjnym po wykonaniu przyłącza lecz przed zasypaniem wykopu.
8. Po wykonaniu przyłącza zgłosić do P.S.S.E. celem pobrania i zbadania próby wody pod względem bakteriologicznym.
9. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie umowy z dostawcą.
10. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty wydania.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 262-28-98, fax 23-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Związku Gmin „EKOWOD”

inż. Wiesław Żabiński

— stwierdzam —

Chodzież, dnia 28.09.2016

inż. Wiesław Żabiński
Przedstawiciel Zarządu
Związku Gmin „EKOWOD”
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi i.c. w szczególności instalacyjną
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej
i.c. w szczególności instalacyjną