

Bartoszyce, dnia 14-07-2016 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY  
ZWIĄZKU GMIN  
„EKOWOD”

w Markajmach z siedzibą w Bartoszycach  
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 30  
tel./fax 89 764 20 26  
NIP 743 15 85 351, REGON 510635809

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  
Usługowo-Handlowe *Proxima*  
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

Znak: KZB.430.1.902.7.2016

## WARUNKI TECHNICZNE

podłączenia, w miejscowości Lutry gm. Kolno, działek Nr 85/3, 131, 85, 5, 125, 121/4, 119, 7, 130, 129, 123, 121/5, 121/3, 120, 118, 117, 116/3, 116/2, 115, 6, 2 do sieci wodociągu publicznego Lutry.

1. Miejsce przyłączenia: sieć wodociągowa PCV Ø 110 mm, która przebiega na dz. Nr 85/3. **Uwaga!** Przed przystąpieniem do prac projektowo-wykonawczych, należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli działek przez które będzie przebiegał wodociąg.
2. Sposób włączenia: trójnik z zasuwą i kompletną obudową, skrzynką żeliwną oraz trwałym oznakowaniem – tabliczką miejsca jej wbudowania.
3. Średnica i materiały: rura PE Ø 110 mm - ułożona na głębokości 1,70 m, wzdłuż drogi krajowej nr 57 (Bartoszyce-Biskupiec) oraz do dz.nr 6 w pasie drogi gruntowej -dojazdowej do posesji. Przyłącza do przedmiotowych działek, rurą PE Ø 40 mm (do dz.nr 118 i 120 rurą PE Ø 63), włączenie nawiertkami z zasuwą i kompletną obudową oraz tabliczką miejsca jej wbudowania. Przejście pod drogami wykonać w stalowych rurach ochronnych.
4. Sposób i miejsce pomiaru: wodomierz Ø 15 mm, zainstalować w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarznięciem oraz osobami nieupoważnionymi. W przypadku poboru wody na cele budowy lub sezonowego korzystania z wodociągu, wodomierz umieścić w studni wodomierzowej.
5. Kanalizacja sanitarna: ze względu, iż w zabudowie kolonijnej m. Lutry, nie ma kanalizacji sanitarnej - sieciowej, w przypadku zabudowy działek, należy wykonać szczelny zbiornik bezodpływowy / tzw. szambo/ lub wybudować przydomową ekologiczną oczyszczalnię ścieków.
6. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z dostawcą wody pod względem wydanych warunków technicznych 1 egzemplarz projektu pozostaje u dostawcy wody.
7. Warunkiem przyjęcia przyłącza wodociągowego na stan dostawcy wody będzie dokonanie odbioru technicznego oraz dostarczenie po wykonawczej mapy geodezyjnej, którą inwestor winien zlecić służbom geodezyjnym po wykonaniu przyłącza lecz przed zasypaniem wykopu.

Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 09.12.2016.....

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84



8. Po wykonaniu przyłącza zgłosić do P.S.S.E. celem pobrania i zbadania próby wody pod względem bakteriologicznym.
9. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie umowy z dostawcą.
10. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty wydania.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

KIEROWNIK  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
Związku Gmin »KOWOD«

inż. Wiesław Żabiński

Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdzam

Genina Czymczak

Chodzież, dnia 09.12.2016.....